



Gemeinde Avers

Orientierung über die Trinkwasserqualität 2021

Die Qualität unseres Trinkwassers wird durch das Amt für Lebensmittelsicherheit regelmässig analysiert.

Alle Proben entsprachen, soweit untersucht, den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Gesamthärte	Messung	Bemerkung
Juf	5.70 fH ⁰	sehr weich
Podestatenhaus / Juppa / Am Bach	6.64 fH ⁰	sehr weich
Cresta / Pürt	8.53 fH ⁰	weich
Cröt	11.60 fH ⁰	weich
Campsut	7.93 fH ⁰	weich
Ramsa	12.20 fH ⁰	weich
Stettli	2.32 fH ⁰	sehr weich

Nitratgehalt	Messung	Bemerkung
Juf	6.80 mg/L	max. 40 mg/L
Podestatenhaus / Juppa / Am Bach	<1 mg/L	max. 40 mg/L
Cresta / Pürt	5.30 mg/L	max. 40 mg/L
Cröt	1.30 mg/L	max. 40 mg/L
Campsut	2.80 mg/L	max. 40 mg/L
Ramsa	<1 mg/L	max. 40 mg/L
Stettli	3.20 mg/L	max. 40 mg/L

Alle Fraktionen werden mit reinem Quellwasser bedient – das Wasser der Fraktionen Cresta und Pürt wird zusätzlich mit UV behandelt (Entkeimung durch Bestrahlung mit UV-C-Licht).

Weitere Auskünfte

Gemeindekanzlei Avers, 7447 Cresta (Avers); Tel. 081 667 11 62